

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Долуподписаното, **ДЕВОРЕКС ЕАД**, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г, Булстат: 202826557, чрез управителя си Дариуш Шлензак, декларира на собствена отговорност, че продуктът:

ARCTIC - Тръби с d_n 10-63mm и свързващи части от полипропилен (PP-RC) в контакт с вода за човешко потребление

произведен в **Производствен Цех №1, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г**, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните български и европейски стандарти и технически норми:

БДС EN ISO 15874-2:2013	Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода полипропилен. Част 2: Тръби.
БДС EN ISO 15874-3:2013	Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода полипропилен. Част 3: Свързващи части.
ТД "ARCTIC":2009	Техническо досие ДЕВОРЕКС – Система ARCTIC от 2009 г.

Съответствието е оценено съгласно **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Система 1+)**. Декларацията се издава въз основа на Сертификати за съответствие № 03-НСИСОСП-223-2/30.03.2009 и № 03-НСИСОСП-223-1/30.03.2009 на НИИСМ ЕООД. Сертификатите удостоверяват положителна оценка на първоначално изпитване на типа, производство съгласно одитирана система за производствен контрол и осъществяван постоянен контрол (надзор).

Проектиране, респективно изпълнение с използването на инсталации на продуктите ARCTIC да се извършва от правоспособни лица при стриктно спазване на изискванията на "Ръководство за монтаж на система "ARCTIC" на Деворекс ЕАД, както и на всички други приложими местни и национални строителни норми и нормативни документи.

Януари 2016 г.

**ОФИС БЪЛГАРИЯ**

Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 020 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив)

e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ

012241 Bucuresti, Romania
Chişcani Str. nr 25-27
e-mail: romania@devorex.com

tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871

Приложение №1

към

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Първоначалното изпитването на типа (ИТТ) на:

ARCTIC - Тръби с d_n 10-63mm и свързващи части от полипропилен (PP-RC) в контакт с вода за човешко потребление

и оценка на съответствието на продуктите на приложимите норми е извършено от производителя от лаборатории с необходимите оборудване и квалифициран персонал, съгласно изпитвателни протоколи. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт са както следва:

Характеристики		Показатели	Метод на изпитване	
БДС EN ISO 15874-2:2013	Тръби с d_n 10-63mm от полипропилен (PP-RC)	Устойчивост на вътрешно налягане	Без разрушаване по време на изпитването	БДС EN ISO 1167-1, БДС EN ISO 1167-2
		Надлъжно свиване	$\leq 2 \%$	Метод В от БДС EN ISO 2505 (изпитване в сушилня)
		Термична стабилност чрез изпитване на хидростатично налягане	Без разрушаване по време на изпитването	БДС EN ISO 1167-1, БДС EN ISO 1167-2
		Якост на удар	$< 10 \%$	БДС EN ISO 9854-1, БДС EN ISO 9854-2
		Индекс на стопилка (на компаунд)	$\leq 0,5 \text{ g}/10 \text{ min}$	БДС EN ISO 1133-1
		Индекс на стопилка (на тръба)	Максимална разлика от 30% при сравнение с компаунда	БДС EN ISO 1133-1
БДС EN ISO 15874-3:2013	Свързващи части от полипропилен (PP-RC)	Устойчивост на вътрешно налягане	Без разрушаване по време на изпитването	БДС EN ISO 1167-1, БДС EN ISO 1167-3

Януари 2016 г.

Дариуш Шлензак
Управител



ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 020 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив)

e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ

012241 Bucuresti, Romania
Chişcani Str. nr 25-27
e-mail: romania@devorex.com

tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871